



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI LUPENI



Anexa nr. 7 la Hotărârea nr. 201/ 2023

APA SERV VALEA JIULUI S.A.
Nr. 13.980/15.06.2023

U.A.T. - LUPENI
Nr. 18156/19.06.2023



NR: 18156
DATA: 19/06/2023
COD: 1400A

PROTOCOL DE PREDARE – PRIMIRE

Prezentul protocol de predare - primire se încheie în baza art.44, alin.(4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Contractului de Delegare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Valea Jiului și Apa Serv Valea Jiului S.A. art. 7 - Bunurile de Retur și art. 8 - Sistemul Bunurilor de Retur, între:

APA SERV VALEA JIULUI S.A., cu sediul în Petroșani, str.Cuza Vodă, nr.23, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J20/257/1995, CUI RO 7392416, reprezentată prin Cristian Andrei IONICĂ – Director General, în calitate de predător

și

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – LUPENI, cu sediul în Lupeni, str. Revoluției nr.2, Lupeni 335600, reprezentată prin Lucian Marius RESMERIȚĂ - Primar, în calitate de primitor,

care procedează la predarea - primirea investiției „**Rețea de canalizare Zona Acordament Brăița - Municipiul Lupeni**” în valoare de **33.646,94 lei** (fără TVA) și **40.039,86 lei** (cu TVA), realizată în baza Contractului nr.13.718/232/05.05.2022 încheiat cu Primăria Municipiului Lupeni, pentru obiectivul de investiții mai sus menționat.

Din momentul încheierii prezentului protocol și până în momentul transmiterii juridice prin concesiune operatorului regional Apa Serv Valea Jiului S.A., operatorul regional asigură paza juridică a bunurilor care formează obiectul protocolului, prin exercitarea în mod independent și în interes propriu a folosinței, supravegherii și controlului.


Se anexează prezentului protocol următoarele documente:

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.15.510/147/24.05.2023
- Lista mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării investiției „**Rețea de canalizare Zona Acordament Brăița - Municipiul Lupeni**”

Prezentul protocol a fost încheiat astăzi în 2 (două) exemplare, cu
egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.

APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Director General,
Cristian Andrei IONICĂ



U.A.T. – LUPENI

Primar,
Lucian Marius RESMERIȚĂ



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

NR. 15510 / 167 / 26.05.2023

Privind execuția obiectivului "Rețea de canalizare Zona Acordament Brăița – Municipiul Lupeni", lucrări executate în cadrul contractului nr. 13718/232/05.05.2022, încheiat între Municipiul Lupeni și SC Apa Serv Valea Jiului S.A.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: Municipiul Lupeni, zona Acordament Brăița;
- număr cadastral/număr topografic: -;
- număr carte funciară: -.

2. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 63/10.05.2018, eliberată de Consiliul Județean Hunedoara la data de 10.05.2018 cu valabilitate până la data 10.05.2023.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data 24.05.2023 până la data 24.05.2023, fiind formată din:

1	Iacob Viorel Mesaroș	Viceprimar	Președinte cu drept de vot
2	Cristofor Alin Condoin	Director Tehnic – Direcția Tehnică	Membru
3	Maria Adriana Eșiu	Consilier Direcția Tehnică	Membru
4	Andrei Suciu	Reprezentant ISC – IJC HD	Membru
5	Nicoleta Pupăzan	Șef Birou Urbanism și Mediu	Membru

4. Au mai fost prezenți:

Invitați:

Florin Ciucur, Șef Departament Exploatare, Marcela Dinea, Șef Serviciu Investiții, Dezvoltare, Proiectare, Nicolae Ular, Șef Secție Vest, ca invitați din partea executantului S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.

5. Secretariatul a fost asigurat de domnul Laptucă Cristea – Diriginte de șantier, Autorizație nr. 00026622/22.10.2012, domeniile 2.2, 6.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate

Lucrările corespund calitativ și cantitativ.

S-au executat următoarele lucrări:

- Montat conductă PE, Pn 10 Dn 110 – 55 m
- Conductă preizolată PE, Pn 10 Dn 110 – 30 m
- Țeavă preizolantă PE Dn 110 – 12 m
- Cămin vizitare complet echipat Dn 500 – 1 buc

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul – verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces verbal:

Nu este cazul

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa 2 la prezentul proces-verbal.

Nu este cazul.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

Nu este cazul.

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 33.646,94 lei fără T.V.A. și 40.039,86 lei T.V.A. inclus.

6.6. Perioada de garanție este de 36 de luni: 24.05.2023 – 23.05.2026.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire / desființare, al Inspectoratului de stat în Construcții – I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură, sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției, etc.):

Nu este cazul.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Nu este cazul.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Se va urmări comportarea în timp a lucrărilor.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și ____ - ____ anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi **24.05.2023** în 5 exemplare.

11. Alte mențiuni:

Nu este cazul.

Comisia de recepție

Președinte Iacob Viorel Mesaroș

Membru Cristofor Alin Condoiu

Membru Maria Adriana Eșiu

Membru Andrei Suciu

Membru Nicoleta Pupăzan

Secretar Laptuca Cristea

Alți participanți:

Florin Ciucur, Șef Departament Exploatare, invitat din partea executantului S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Marcela Dinea, Șef Serviciu Investiții, Dezvoltare, Proiectare invitat din partea executantului S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Nicolae Ular, Șef Secție Vest invitat din partea executantului S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Lupeni,

29 noiembrie 2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Prof. AURELIA BUCUR

CONTRASEMNEAZĂ – SECRETAR GENERAL
Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI

S.C.APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI
SERVICIUL INVESTIȚII DEZVOLTARE PROIECTARE

Anexă la P.V.R.T.L.

Lista mijloacelor fixe puse în funcțiune la obiectivul de investiții
REȚEA DE CANALIZARE ZONA AGREMENT BRĂIȚA - MUNICIPIUL LUPENI

Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Caracteristici tehnice	U.M.	Canli tatea	Preț unitar	Valoare fără T.V.A.	Documentul și data punerii în funcțiune	Persoana căreia s-a dat în gestiune
1	montat conductă	PE, Pn10 Dn 110 - 25,48 lei/m	m	85	471,06	40.039,86		
2	conductă preizolată	PE, Pn10 Dn 110 - 280,91 lei/m	m	55				
3	cămin vizitare	complet echipat Dn 500 - 240,00 lei/buc.	buc.	30			Proces verbal la terminarea lucrărilor nr. 153/01.11.2023	Șef Sector

Șef Serviciu Inv.Dezv. Proiectare
Dinea Marcela

Șef Secție Vest
Ular Arthur Nicolae

Șef Sector Apă - Canal Lupeni
Mocănița George

Intocmit,
Buzan Giana